

URS/KRAVSPEC.

Dimensioner på rum.	Slussar (personal och material)	ISO-klass alt. GMP-klass	Vilka maskiner skall stå i renrum, dimensioner, placering, värmelaster från maskiner	Antal personer som skall arbeta i renrummet.	Ljud- och ljuskrav. Max ljudnivå från renrumsdrift. Min ljusnivå på arbetshöjd. Ljusstrykning.
Vilka medier behöver dras in i renrummet? Tryckluft, vatten etc.	Behövs punktutsug?	Antal dörrar och storlek.	Krävs dörrautomatik eller manuella dörrar. Interlock?	Antal väggfönster. Standardmoduler 900x1200mm.	Fundera kring materialflöden in och ut ur renrum
Finns krav på temperatur och fukt	Krävs övervakningssystem av partikelnivåer?	Hur ser infrastrukturen ut i befintlig fastighet gällande friskluft, kyla etc.	Golvbeläggning. Epoxi eller renrumsmatta.	Väggbeklädnad. sandwichpanel eller svetsad renrumsmatta invändigt. Utvändigt sandwichpanel eller plåt.	